

No.	質問事項	質問内容	回答
募集要項			
1	添付資料 ウ 富山市営駐車場管理運営費の直近4年間決算額	照明について、LED化されていない箇所の更新完了見込みはいつ頃を予定されていますでしょうか。	令和10年度までの更新を予定しています。
2	添付資料 ウ 富山市営駐車場管理運営費の直近4年間決算額	間近3年間の修繕費を使用した修繕一覧を開示ください。	令和7年8月29日（金）まで当課にて資料を開示します。 開示を希望される場合は、事前に当課へ連絡してください。
3	添付資料 エ 市営駐車場の利用実績及び料金収入の状況	各駐車場、満車になるタイミングはどのくらいありますか。曜日や時間帯、駅北はホールのイベント開催日なのかなど、詳細を教えてください。	各駐車場の満車状況については、次のとおりです。 ・総曲輪 なし（コロナ前は山王まつり開催時） ・桜町 週末の夜間（年10回程度） ・富山駅北 土曜日、日曜日及び祝日に開催されるオーバード・ホールの催しや駅周辺の大きなイベント時（年10回程度）
4	添付資料 エ 市営駐車場の利用実績及び料金収入の状況	R7年度の直近までの各駐車場の売上及び入出庫台数をご教示ください。	令和7年8月29日（金）まで当課にて資料を開示します。 開示を希望される場合は、事前に当課へ連絡してください。
5	添付資料 エ 市営駐車場の利用実績及び料金収入の状況	オーバード・ホールに設置している精算機について、2023年度から直近までの月別、日別の精算回数、精算金額をご教示ください。	令和6年度以降、月別の精算件数、売上金額について、令和7年8月29日（金）まで当課にて資料を開示します。 開示を希望される場合は、事前に当課へ連絡してください。
仕様書			
6	仕様書 5ページ 7(2)ウ 利用料金の減額及び免除に関すること	現地係員は車通勤になると思うが、減免処理または定期券を利用するなどして、無償で利用してもよろしいか。	減免等には該当しないため、駐車料金を支払って利用していただきます。

No.	質問事項	質問内容	回答
7	別紙2 保守点検等業務一覧	連結送水管の法定点検、一斉開放弁の法定点検は、前回はいつ行われていますか。また次回は何年度に行うべきでしょうか。駐車場ごとにお教えてください。	連結送水管の点検は3年毎で、駅北と桜町は今年度実施予定、総曲輪は昨年度実施済みです。 一斉開放弁は泡消火設備にP F O Sが含まれるため点検はしていません。
8	別紙2 保守点検等業務一覧	エレベーターの点検は、フルメンテナンス契約でしょうか。点検報告書の開示をお願いいたします。	P O G契約です。 点検報告書は、令和7年8月29日（金）まで当課にて資料を開示します。 開示を希望される場合は、事前に当課へ連絡してください。
その他			
9	路外駐車場設置届	全駐車場、路外駐車場設置の届出は完了しておりますか。	届出済みです。
10	融雪装置	各駐車場の屋上や出入口部分、駅北は平面部分にある融雪装置は全て問題なく稼働していますか。	富山駅北駐車場のみ融雪装置を設置しており、平面部分は稼働していますが、屋上は消雪ポンプの故障により停止しています。
11	駐車枠	駐車枠が狭い箇所は例えば4台並びを3台にラインを引き直し、台数減らして運用するなどしてもよろしいでしょうか。	原則、駐車枠の引き直しは考えておりませんが、例えば、駐車場利用者の安全性確保や、管理運営に支障が生じる等の理由により、事業者から提案を受けた場合には、実施の可否を検討します。
12	機械警備について	機械警備を設置している駐車場はありますか。具体的には、設備警報の機械警備を取り扱う会社へ移報をしていたり、管理事務所が無人の際に侵入したら警報が鳴るなどのシステムとなります。	機械警備は設置していません。
13	消火器	管理期間の5年間で有効期限を迎えそうな消火器ほどのくらいありますか。	各駐車場の指定管理期間中に有効期限を迎える消火器は、次のとおりです。 ・総曲輪 令和12年 23本 ・桜町 なし ・富山駅北 令和11年 40本 令和12年 40本